

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №60 комбинированного вида» 169316, Республика Коми, г. Ухта, проезд Дружбы. Д. 15

*(наименование объекта, адрес)*

**Вариант II – места приложения труда**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	есть	17,19,20,21,22	45,46,47,48,49,50	- отсутствует звукоусиливающее устройство (индукционная петля); - не организовано размещение информации и сигнализации об опасности (световые маяки). - не оборудована система знаковых навигаций на всех путях движения.	<b>К,О,С, Г</b>	Рабочие места для инвалидов следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов <b>СП 59.13330.2016 п. 9.3.</b>	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>
	ОБЩИЕ требования к зоне						Рабочие места для инвалидов: - следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов <b>СП 59.13330.2016 п. 9.3;</b> - должны быть безопасны для здоровья, рационально организованы. При необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных	

						<p>устройств, специально приспособленных для конкретного вида инвалидности, в том числе с учетом <b>ГОСТ Р 51645, СП 59.13330.2016 п. 9.5;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда);</li><li>- в рабочей зоне помещений должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату в соответствии с <b>ГОСТ 12.1.005</b>, а также соблюдены дополнительные требования, устанавливаемые в зависимости от вида заболевания инвалидов</li></ul> <p><b>СП 59.13330.2016 п. 9.6.</b> Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно <b>СНиП 2.09.</b></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II места приложения труда	ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г, У)	17,19,20,21, 22	45,46,47,48 ,49, 50	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ - доступно условно,  
 ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;  
 ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с ТСР;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Состояние доступности путей движения оценено, как доступно частично избирательно для следующих категорий лиц с инвалидностью: для инвалидов с нарушением слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, умственного развития, для людей, передвигающихся на кресле-коляске – временно недоступно. Для обеспечения условной доступности на первом этапе назначены приказом ответственные лица за организацию ситуационной помощи, разработаны должностные инструкции, проведено обучение правил оказания помощи в экстренных случаях. Также проводятся инструктажи со всеми сотрудниками (организационное решение).